



МЧС РОССИИ
ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ
ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ
ПО АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

Директору ГБПОУ АО
«Астраханский государственный
политехнический колледж»
О.П. Жигульской

**Отдел надзорной деятельности и
профилактической работы
(по городу Астрахани)**

ул Адмирала Нахимова, д.60 «а» г. Астрахань, 414018
телефон (8512) 26-68-13
«телефон доверия» (8512) 39-99-99
E-mail: ogpnastr@mail.ru

0902.2021

№ 8/ч

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ

Я, начальник отделения ОНД и ПР по г. Астрахани майор внутренней службы Шамуков Равиль Сабинович
(должность, звание, фамилия, имя, отчество лица рассматривающего дело)

рассмотрев дело об административном правонарушении № 1-49/2021/1 от 09.02.2021 г. установила, что должностное лицо:

Фамилия, имя, отчество: Храмкова Анна Михайловна

Дата и место рождения: 20.11.1958г.р., с.Маково Володарского района Астраханской области

Зарегистрированный(ая) по месту жительства/пребывания, тел.: АО, с. Началово, ул. Кооперативная, д.30 кв.1

Документ, удостоверяющий личность: паспорт 12 18 725011 выдан УМВД России по Астраханской области 07.05.2018г.

Привлекалась ли ранее к административной ответственности и когда: не привлекалась

Работающий(ая)/служащий(ая): ГБПОУ АО «Астраханский государственный политехнический колледж»

(наименование и адрес организации, телефон)

Нарушило:

в период с «05» февраля 2021 г. с 10 час. 00 мин. до 11 час. 00 мин., «09» февраля 2021 г с 10 час. 00 мин. до 11 час. 00 мин., при проведении плановой проверки помещений и территории ГБПОУ АО «Астраханский государственный политехнический колледж», расположенного по адресу: г. Астрахань, ул. Куликова,42 были выявлены нарушения обязательных требований пожарной безопасности, установленных правовыми актами

(указывается время, число, месяц, год, место, законодательные и (или) иные нормативные акты, требования которых нарушены)

А именно:

допущено хранение горючих материалов в подвальном помещении (учебный корпус) (Постановление Правительства РФ № 1479 от 16.09.2020 ППР п. 16а); дверь эвакуационного выхода выполнена не по ходу эвакуации людей (Постановление Правительства РФ № 1479 от 16.09.2020 ППР п. 27д).

т.е. совершил(а) административное правонарушение, предусмотренное ч. 1 ст. 20.4 КоАП РФ
На основании изложенного, руководствуясь ст. 23.34; 29.13 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях вам необходимо принять следующие меры по устранению причин и условий, способствующих совершения административного правонарушения:

1. Устранить выявленные нарушения.

В течение 1 (одного) месяца с момента получения данного представления Вам необходимо сообщить о принятых мерах должностному лицу, вынесшему данное представление по адресу: г. Астрахань, ул. Адмирала Нахимова, 60 «А» ОНД и ПР по г. Астрахани.

В соответствии со ст.19.6 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях за неприятие мер по устранению причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения, предусмотрена административная ответственность.



Р.С. Шамуков
(расшифровка подписи)

Представление получил _____ (подпись лица, вынесшего постановление)
_____ (расшифровка подписи)

представление направлено _____ (дата, № почтового отделения и № заказного письма)