

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ  
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ  
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ  
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ  
УЧРЕЖДЕНИЕ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ  
«АСТРАХАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ  
ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ»

414041, г. Астрахань, ул. Куликова, 42  
тел.30-84-95, факс 30-85-02

Электронный адрес: [info@aspc-edu.ru](mailto:info@aspc-edu.ru)  
Сайт: [www.aspc-edu.ru](http://www.aspc-edu.ru)

№ 290 от « 2 » марта 2021 г.

*нам эн.*

Старшему инспектору отдела надзорной  
деятельности и профилактической работы  
по г.Астрахани управления надзорной  
деятельности и профилактической работы  
ГУ МЧС России по Астраханской области  
Шамсутдинову Б.Н.  
414018, г.Астрахань, ул.Адмирала  
Нахимова, д.60 «а»

**Уважаемый Басыр Наильевич!**

ГБПОУ АО «АГПК», рассмотрев Представление об устранении причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения от 10.02.2021 №1-48/2021/3, сообщает следующее.

Плановой проверкой, проводимой 05.02.2021 ОНД и ПР по г.Астрахани по адресу г.Астрахань, ул.Куликова, д.46а, выявлены нарушения Правил пожарной безопасности в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 №1479, а именно:

- электрифицированное табло «Выход» находится в неисправном состоянии (Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 №1479 ППР п.36);
- на дверях лестничных клеток не обеспечено исправное состояние приспособлений для самозакрывания (Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 №1479 ППР п.24);
- в некоторых помещениях допущено оставление не обесточенными электропотребители (Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 №1479 ППР п.32);

По результатам рассмотрения представления, сообщаем, что нарушения, выявленные при проведении плановой проверки, нашли свое подтверждение, устранены в полном объеме.

За нарушение Правил пожарной безопасности в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 №1479 заведующий общежитием Поветкина Г.Н. привлечена к дисциплинарной ответственности.

Работникам разъяснено о необходимости соблюдения требований пожарной безопасности.

Приложение: копия приказа

И.о. директора

Е.А. Кузнецова